

检 测 报 告

编号： 三益（检）字 2020 年 第 100-4 号

项目名称： 废气、废水

委托单位： 滕州瑞元香料有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2020 年 10 月 09 日

山东三益环境测试分析有限公司

（加盖检测专用章）



山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

样品名称	废气、废水	检测类别	委托检测
委托单位名称	滕州瑞元香料有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市滕州市生物医药产业园区		
联系人	沙佳 13906329902	联系电话	陈兆虎 18263290221
采样点位	滕州瑞元香料有限公司	采样说明	自行检测
样品编号	/		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采样日期	2020.09.30	检测日期	2020.09.30-10.05
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
所用主要仪器			
检测结论	仅提供数据，不作判定。 		
备 注	ND 表示未检出		

编制：

王丽

审核：

李祥

授权签字人：

刘天予

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

废水检测结果表

检测项目	检测结果		单位
	2020. 09. 30		
	污水处理站出水口	污水处理站进水口	
	FS2009300101	FS2009300201	
pH	7.78	8.25	无量纲
水温	25.0	27.3	℃
流量	46.5	/	m ³ /h
化学需氧量	97	4.66×10 ⁴	mg/L
五日生化需氧量	38.7	5.85×10 ³	mg/L
悬浮物	36	550	mg/L
氨氮	0.384	541	mg/L
总磷	0.56	106	mg/L
总氮	18.0	1.13×10 ³	mg/L
石油类	0.11	0.78	mg/L

有组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2020. 09. 30	(DA004) 污水站废气 排放口	废气流量 (Nm ³ /h)	3970	3973	3966
		臭气浓度 (无量纲)	741	741	741

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

附表 1：有组织废气

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/m ³)	检测分析设备
臭气浓度	GB/T 14675-1993	/	嗅辨员：刘天成、刘荟、 宋闯闯、庞超、杜珂、 王贵锋、闵祥艳

附表 2：废水

检测项目	分析方法依据	检出限 (mg/L)	检测分析设备
化学需氧量	HJ 828-2017	4	滴定管
五日生化需氧量	HJ 505-2009	0.5	生化培养箱
悬浮物	GB/T 11901-1989	/	电子天平
氨氮	HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计
总磷	GB/T 11893-1989	0.01	紫外可见分光光度计
总氮	HJ 636-2012	0.05	紫外可见分光光度计
石油类	HJ 637-2018	0.06	红外分光测油仪
水温	GB/T 13195-1991	/	温度计
pH 值	GB/T 6920-1986	/	便携式 pH 测定仪

*****报告结束*****

